

**ООО «ПРОМЭНЕРГОТОРГ»**36008, Украина г. Полтава, ул. Серегина 4а, оф. 22  
р/с 26009054622032 в Банк ПАО "ПриватБанк", МФО: 331401; ЕГРПОУ: 41472971

Наименование	Варианты исполнений	
Номинальная мощность, кВА	25 · , 40 · , 63 · , 100 · , 160 · , 250 · , 400 · , 630 · , 1000 ·	
Первичное напряжение (напряжение силового трансформатора), кВ	6 · /10 ·	
Высоковольтный ввод	воздушный ·	кабельный ·
Схема на стороне ВН	тупиковая ·	проходная ·
Исполнение по стороне ВН	разъединитель РЛНД 10/400 · (в состав КТП не входит)	разъединитель РВз 10/630 · выключатель ВНР 10/630 ·
Низковольтный ввод	воздушный ·	кабельный ·
Защита от перенапряжений ВН	РВО ·	ОПН ·
Ином.плавких вставок на стороне ВН, А	20 · , 31,5 · , 40 · , 50 · , 63 · , 80 · , 100 ·	
Наличие трансформатора	с трансформатором · / без трансформатора ·	
Соединение обмоток силового трансформатора	Y-Yn ·	$\Delta$ -Yn ·
Конструктивное исполнение	Киоск · / на опоре (мачтовая КТП) · / столбовая ·	
Наличие шкафа уличного освещения	со шкафом · / без шкафа ·	

Комплектация стороны низкого напряжения в соответствии с мощностью:

	КТП-25	КТП-40	КТП-63	КТП-100	КТП-160	КТП-250	КТП-400	КТП-630	КТП-1000
Вводной рубильник	РБ160А ·	РБ160А ·	РБ250А ·	РБ250А ·	РБ400А ·	РБ400А ·	РБ630А ·	РБ1000А ·	РБ1600А ·
Вводной автомат	160А ·	160А ·	250А ·	250А ·	400А ·	400А ·	630А ·	1000А ·	1600А ·
Трансформатор тока Т-0,66(3шт)	50/5 ·	75/5 ·	150/5 ·	200/5 ·	300/5 ·	400/5 ·	600/5 ·	1000/5 ·	1600/5 ·
Счетчик	Стандартный ·		другой · тип _____						
Защита от перенапряжений	РВН ·				ОПН ·				
Отходящие линии (указать количество) На автоматическом выключателе (указать токи) · На рубильнике (указать токи) ·									
Дополнительные требования									

Название предприятия

ФИО сотрудника

Телефон-факс

Подпись

E-mail: [promenergorg@gmail.com](mailto:promenergorg@gmail.com)  
Website: [promenergorg.com](http://promenergorg.com)+38 (050) 77-36-513  
+38 (097) 18-26-366  
+38 (0532) 65-42-10